



# 시험성적서



발 급 번 호 : 20B1208027R  
 시 료 명 : 로셀린 [화이트, 12 mm]  
 업 체 명 : 롯데케미칼  
 의뢰 인 : 최 재 현  
 주 소 : 경기도 의왕시 고산로 56

시 료 채 취 일 : 2020년 12월 08일  
 시 료 채 취 지 : 롯데케미칼 의왕사업장  
 성 과 이 용 목 적 : 품질관리용  
 생 산 자 : 롯데첨단소재

귀하가 품질시험·검사 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험방법에 의하여 시험·검사한 결과를 다음과 같이 회신합니다.

## - 결 과 -

시험항목	단 위	시험결과	시험방법
흡 수 율	%	0.03	KS F 4739 - 2016
비 중	-	2.4	
휨 강 도	N/mm <sup>2</sup>	55.2	
국부압축강도	N/mm <sup>2</sup>	4.5	
내마모성	%	23.4	
내약품성	3%염산	이상없음	
	3%수산화나트륨	이상없음	
충격강도	-	이상없음	

끝.

이 시험결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

시험자 성 명	전 종 찬	확인자 성 명	안 가 영
비 고 1. 본 시험성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과이며, 원본 및 부분만 유효합니다. 2. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 본 시험성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 본 시험성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kqici.re.kr)에서 확인 가능합니다.			

2020년 12월 22일

재 단 법 인 **한국건설산업품질연구원**

경기도 용인시 처인구 모현읍 왕림로 68-3 Tel:(031)322-0325~7 Fax:(031)322-0098

